

CIDEMCO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA — Laboratorio de Ensayos
 Bº Lasao, Area Anardi nº 5
 Apartado de Correos 134
 20730 Azpeitia
 Guipúzcoa

Tel.: 943-816800
 Fax.: 943-816074
 E-mail: cidemco@cidemco.es
 www.cidemco.es

CERTIFICADO DE ENSAYOS

EMPRESA MAMPARAS MAKRO, S.L.

DIRECCIÓN Pol. Industrial Mendaro, pabellón 13 20850 Mendaro (Gipuzkoa)

Nº CERTIFICADO 6864-7

ACREDITACIONES:



ENAC: 34/LE162. Ventanas

ENAC: 34/LE346. Herrajes para edificación

ENAC: 34/LE347. Madera

ENAC: 34/LE347. Suelos de madera

ENAC: 34/LE345. Barnices

ENAC: 34/LE345. Pinturas

ENAC: 34/LE024. Muebles de cocina

ASOCIADO A:

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)


ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y ventanas)

FEDIT (Federación Española de Entidades de Innovación Tecnológica)

AETEPA (Asociación Española de Técnicos en pintura y afines)

MAMPARA REF. «SPACE 21-B REFORZADA» (TOTALMENTE ACRISTALADA. VARIANTE: 1 CRISTAL REFORZADO DE 3+3)

Frecuencia (Hz)	R (dBA)
100	15,9
125	19,4
160	27,6
200	29,4
250	32,7
315	35,3
400	37,8
500	42,3
630	46,2
800	48,7
1.000	49,9
1.250	52,8
1.600	51,6
2.000	48,0
2.500	46,0
3.150	44,0
4.000	48,0
5.000	51,4



Indice de aislamiento a ruido aéreo:

$R_A = 40,3$ dBA

Indice ponderado de reducción sonora:

$R_{W(C;C_{tr})} = 42 (-3;-9)$ dB

FECHA: 2 de febrero de 2001

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha arriba indicada, y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

